

# Satakunnan Osuuskaupan ABC Huittinen-jakeluaseman rekisteröinnin muutos, Huittinen

ES ymplk 30.08.2022 § 104  
626/11.01.03/2022

Satakunnan Osuuskaupan ABC Huittinen-jakeluasema (Loimijoentie 89) on rekisteröity 18.4.2018. Yritys on tehnyt ilmoituksen toiminnan ja rekisteröinnin muutoksesta, jossa jakeluasemalle asennetaan uusi maanalainen standardin SFS-EN 12285-1 mukainen kaksivaippainen säiliö putkistoineen ja laitteineen. Aiemmin asennetut säiliöt jäävät käyttöön. Säiliöt ja muut tekniset yksityiskohdat ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta ilmoituksesta ja piirustuksesta.

Ympäristönsuojelulain 116 §:n nojalla Satakunnan osuuskauppa on tehnyt rekisteröinti-ilmoituksen Huittisissa osoitteessa Loimijoentie 89 olevan jakeluaseman rekisteröinnistä. Rekisteröinti-ilmoitus on tehty, koska asemalle asennetaan uusi säiliö.

## Jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus

### Ilmoituksen tekijä

Satakunnan Osuuskauppa  
Itäkeskuksenkaari 1  
28100 Pori

Ilmoituksen tekijä: Petri Koivisto, Asennusliike Lahtinen Oy  
Yhteyshenkilö: Turo Lönnberg, Satakunnan Osuuskauppa

### Jakeluasema ja aseman sijainti

ABC Huittinen  
Loimijoentie 89  
32700 Huittinen  
Kiinteistön RN:o 102-12-1206-3

Jakeluasema sijaitsee paikassa, jossa asemakaavan mukainen tontin käyttötarkoitus on KM-6 eli Liikerakennusten korttelialue. Asema on rekisteröity 18.4.2018.

### Jakeluaseman toiminta, rakenteet ja olosuhteet

Jakeluasema on automaattiasemana toimiva miehitetty jakeluasema. Polttonesteiden maanalainen varastointikapasiteetti jakeluasemalla laajennuksen jälkeen on

- Smart DI 30 m<sup>3</sup>
- 95E/Nero DI 40 m<sup>3</sup>/10 m<sup>3</sup>
- 98E 20 m<sup>3</sup>
- E85/MPO/DI 10 m<sup>3</sup>/10 m<sup>3</sup>/10 m<sup>3</sup> (uusi)

Polttonesteet varastoidaan maanalaisissa kaksivaippaisissa säiliöissä, jossa on ylitäytönestín, automaattinen pinnanmittausjärjestelmä ja vuodonilmaisujärjestelmä. Jakeluaseman tekniset rakenteet täyttävät ilmoituksen mukaan standardin SFS 3352 (2014) vaatimukset.

## Rekisteröinnin edellytysten täytyminen

Kiinteistö ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä jakeluaseman jätevesien johtamisesta aiheudu uoman tai altaan pilaantumista. Jakeluaseman toiminnasta ei pääse vesiin vesiympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita. Jakeluaseman toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasiutusta naapurustolle. Toiminta ei myöskään todennäköisesti aiheuta luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Toiminta ei ole osa luvanvaraista ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Jätevesien sekä sade- ja hulevesien käsittely- ja johtaminen ja jätehuolto täyttävät asetuksen 314/2020 vaatimukset.

Ympäristöpäällikkö on tutkinut toimintaa koskevan ilmoituksen ja tehnyt valvontaohjelman mukaisen tarkastuskäynnin asemalla viimeksi 29.3.2019. Saatujen selvitysten jälkeen voidaan todeta, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Toiminta voidaan merkitä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Lisätietoja Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, puh 044 3302 492

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää, että

- Satakunnan Osuuskaupan ABC Huittinen-jakeluaseman rekisteröinnin muutos merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään,
- toiminnanharjoittajalle lähetetään ilmoitus toiminnan rekisteriin merkitsemisestä

Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään ilmoituksen tekijältä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 775 euroa.

Tästä päätöksestä ei voi valittaa muilta osin, kuin maksun määräämisen osalta. Valitusohje liitetään pöytäkirjaan.

Päätös Esityksen mukaan.

=====