

Vanhan Ritoil-jakeluaseman rakenteiden purkutyön loppuraportti

ES ymplk 24.02.2026
847/11.01.00/2023

Kiinteistöllä HUOLTOLA 783-401-12-41 osoitteessa Sivarintie 39, 27800 Säkylä toimineen Säkylän SP-asennus Oy:n Ritoil-jakeluaseman toiminta on päättynyt v. 2018. Tämän jälkeen on huoltoasemakiinteistön siirtynyt Säkylän kunnan haltuun. Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta rauetti jakeluaseman ympäristöluvan 27.6.2023.

Koska jakeluaseman rakenteet eivät täyttäneet nykyisen ns. JANO-asetuksen (314/2020) vaatimuksia, uutta jakeluasemaa ei voisi rekisteröidä hyödyntäen olemassa olevia rakenteita. Tästä syystä Säkylän kuntaa on pyydetty toimittamaan JANO-asetuksen 18 § mukainen suunnitelma valvontaviranomaiselle jakeluaseman rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämisestä. Suunnitelma toimitettiin 14.11.2025.

Jakeluaseman rakenteet on purettu purkus suunnitelman mukaisesti. Purkutyö käsitti huoltamorakennuksen, mittarikentän sekä säiliöiden ja niihin liittyvien rakenteiden purkamisen. Öljysäiliöt puhdistettiin ja niiden kunto tarkistettiin Rauman Tankkihuolto Oy:n toimesta. Kaikki viisi säiliötä olivat ehjiä. Mittarikatokset ja mittarit nouti JS-Romumetalli ja purkutyö Oy, ja kaksi säiliötä luovutettiin uusiokäyttöön Torkkelin Tila Oy:lle. 28.1.2026 toimitetun tutkimusraportin mukaan maaperästä kerätyistä näytteistä ei löytynyt haitta-aineita, jotka vaatisivat toimenpiteitä tai jälkitarkkailua.

Purkus suunnitelma ja tutkimusraportti löytyvät oheismateriaaleista.

Lisätietoja	Ympäristötarkastaja Ilona Niskanen, 044 720 3594
Esittelijä	Ympäristöpäällikkö Jukka Reko
Päätösehdotus	Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta merkitsee loppuraportin tiedokseen.
Päätös	

=====