

Lausunto / Auris Energia Oy biokaasun jakeluverkosto

KHALL 16.03.2026 § 56
90/00.04.03/2026

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ylimääräinen asia ottaa käsittelyyn. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn.

Auris Energia Oy on rakentamassa Satakuntaan noin 35 kilometriä pitkän biokaasun jakeluverkoston, joka johtaa Säkylästä Euran kautta Harjavaltaan. Suunniteltava jakeluverkosto on tarkoitettu biokaasun tuottajille sekä kaasun teollisuuskäyttäjille.

Auris Energia Oy on pyytänyt lausuntoa putkireitin sijoittamisesta Säkylän kunnan alueelle ja maalle 6.3.2026 mennessä. Säkylän kunta on pyytänyt jatkoaikaa lausunnon antamiselle 20.3.2026 asti.

Auris Energia Oy tulee myöhemmässä vaiheessa hakemaan sijoituslupaa kaasuputkelle Säkylän kunnalta.

Jakeluputkiston käyttöpaine on 8 Bar ja se luokitellaan jakeluputkeksi. Reitille rakennetaan kaksi rinnakkaista PE160 kaasuputkea, joissa kulkee raakakaasua (CH₄+CO₂) ja biometaania (CH₄). Kaasuputken linjasta on laadittu yleiskartta ja asemapiirustukset.

Maakaasuasetuksen 551/2009:n turvallisuusvaatimuksien perusteella uusille putkille on haettu uusi suojaisa reitti, jossa vähintään 4 metrin suojaetäisyys toteutuu kaasuputken seinämästä lähimpiin rakennuksiin. Rakentamisen aikainen maksimi tilantarve on esitetty tyypipipoikkileikkauksin.

Jakeluputkisto sisältyy Säkylän biokaasulaitokselle tehtävään YVA arviointimenettelyyn. YVA ohjelma tulee nähtäville helmikuun alussa. Hankkeen perussuunnittelu on käynnissä.

Reitistä on tehty vaihtoehtovertailu sekä käyty alustavat keskustelut eri sidosryhmien kanssa. Elinvoimakeskukseen kanssa käydyn keskustelun perusteella putkea ei voida sijoittaa taajama-alueen ulkopuolella tiealueelle. Tämän vuoksi yksityisiä maa-alueita ei voida välttää, mutta niiden määrä on pyritty minimoimaan. Linjan sijoituksen luvitus on tarkoituksena toteuttaa vapaaehtoisin menettelyin. Yksityisten maanomistajien kanssa on aloitettu keskustelut sijoitussopimusten laadinnasta.

Säkylän kunta on rakentamassa myös nykyisen avo-ojan korvaavan päärunkoviemärin junaradan pohjoispuolelle asemakaavassa osoitetulle putkirasitealueelle.

Auris Oy:n jakeluputkireitti rasitealueineen edellyttää metsäisellä alueella 10 metrin työalueen ja rakennustyön jälkeen 2 metrin levyisen käyttöoikeusalueen.

Säkylän kunnan päärunkoviemärin suunnittelu on parhaillaan käynnissä ja suunnittelua toteuttaa Sweco Finland Oy.

Verkoston sijaintitiedot ovat ainoastaan viranomaiskäyttöön.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 517 1012

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lausuu Auris Energia Oy:n biokaasun jakeluverkostoa koskevaan lausuntopyyntöön seuraavasti:

Kunnanhallitus hyväksyy Kauniinsannantien suuntaisen biokaasun jakeluputken sijoittamisen kunnan omistamalle alueelle.

Jakeluverkoston sijainnin määrittelemiseksi Kauniinsannantien ja nykyisen jv-pumppaamon 3 välisellä alueella on tärkeää selvittää ensin Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:n kaapelin tarkka sijainti. Sen jälkeen on tärkeää pitää putkien sijainnin määrittelemiseksi suunnittelupalaveri, johon osallistuvat mm. Säkylän kunnan tekninen johtaja sekä FCG:n ja Sweco Finland Oy:n suunnittelijat.

Nykyinen päärunkoviemäri sijoittuu suunnitellun biokaasun jakeluverkoston kohtaan. Koska Säkylän kunta kumppaneineen tulee lähivuosina uusimaan nykyisen päärunkoviemärin, on biokaasun jakeluverkosto järkevää toteuttaa riittävälle etäisyydelle nykyisestä päärunkoviemäristä. Yksityiskohdat tulee suunnitella järjestettävässä suunnittelupalaverissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====