

Jätevedenpuhdistamon varavoimajärjestelmän täydentäminen v. 2026

TEKNLK 25.03.2026 § 25

Köörnummen jätevedenpuhdistamon varavoimajärjestelmän täydentämiseen on varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarvion investointiosassa.

Tarve on täydentää varavoimajärjestelmää niin, että laitos toimii sähkökatkosten yhteydessä lähes normaalilla tavalla.

Tarkoitus on pyytää varavoiman täydentämiseen liittyvistä järjestelmistä tarjoukset rajatulla hankintamenettelyllä kolmelta toimittajalta. Tarjoukset tulee jättää 24.4.2026 klo 12.00 mennessä. Varavoiman täydennys tulisi olla valmiiksi rakennettuna viimeistään 18.9.2026.

Hankkeen suunnitelmia ei voida julkaista. Suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta hyväksyy Köörnummen jätevedenpuhdistamon varavoimajärjestelmän täydentämiseen liittyvät hankintamenettelyn ja ja suunnitelmat. Lautakunta valitsee varavoimajärjestelmän toimittajan seuraavassa kokouksessa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====

TEKNLK 06.05.2026 § 34
212/14.05.00/2026

Määräaikaan 24.4.2026 klo 12.00 mennessä jätettiin kaksi tarjousta.

Hankintahinnat tulevat julkisiksi hankintapäätöksen jälkeen.

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta valitsee Köörnummen jätevedenpuhdistamon varavoiman täydentämiseen varavoimajärjestelmän toimittajan kokouksessa teknisen johtajan esityksen pohjalta. Lautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen myöhemmin.

Lautakunta valitsee varavoimajärjestelmän toimittajaksi halvimman tarjouksen 28.600 € (alv 0 %) jättäneen Genel Oy:n Nokialta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====